

СОГЛАСОВАНО:
Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

« » 2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 1 (с. Сухобузимское)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:
Глава Сухобузимского района

В.П. Влиско

2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.И. Карловский

2015 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 2 (п. Детский)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 3 (с. Сухобузимское)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В.Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 4 (с. Сухобузимское)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепкльв

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 5 (п. Бузим)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016 г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В.Цепков

СОГЛАСОВАНО:
Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 6 (с. Сухобузимское)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В.Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального

директора - главный инженер

АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 7 (п. Павловщина)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 8 (с. Сухобузимское)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	40	35	-20	74	57
7	41	36	-21	75	58
6	42	37	-22	76	58
5	44	37	-23	77	59
4	45	38	-24	78	60
3	46	39	-25	79	60
2	48	40	-26	80	61
1	49	41	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56			

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 10 (с. Нахвальское)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 11 (с. Атаманово)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 12 (с. Высотино)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального

директора - главный инженер

АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 13 (с. Атаманово)

Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ

АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района

В.П. Влиско

2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.И. Карловский

2015 г.

«

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 14 (с. Атаманово)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 15 (с. Сухобузимское)
Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

А.В. Цепков

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сухобузимского района



В.П. Влиско

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»



А.И. Карловский

2015 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 16 (с. Сухобузимское)

Сухобузимского района, на отопительный период 2015-2016г.г.

Т н.в.	Т подачи	Т обр	Т н.в.	Т подачи	Т обр
8	50	45	-20	74	57
7	50	45	-21	75	58
6	50	44	-22	76	58
5	50	44	-23	77	59
4	50	43	-24	78	60
3	50	43	-25	79	60
2	50	43	-26	80	61
1	50	42	-27	80	60
0	50	42	-28	80	60
-1	51	43	-29	80	60
-2	53	43	-30	80	59
-3	54	44	-31	80	59
-4	55	45	-32	80	58
-5	56	46	-33	80	58
-6	57	47	-34	80	58
-7	59	47	-35	80	57
-8	60	48	-36	80	57
-9	61	49	-37	80	56
-10	62	50	-38	80	56
-11	63	50	-39	80	55
-12	64	51	-40	80	55
-13	66	52	-41	80	55
-14	67	53	-42	80	54
-15	68	53	-43	80	54
-16	69	54	-44	80	53
-17	70	55	-45	80	53
-18	71	55	-46	80	53
-19	72	56	-47	80	52

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по ремонту
и эксплуатации котельных ТС и ВиВ
АО «Красноярская региональная
энергетическая компания»

А.Ф. Веретенников

Директор Большемуртинского филиала
АО «Красноярская региональная энергетическая
компания»

А.В. Цепков