

## Полезный отпуск тепловой энергии.

Наименование источника тепловой энергии	Среднегодовое значение полезного отпуска тепловой энергии на период действия схемы теплоснабжения, Гкал	
	2013-2017г.	2017-2028гг.
Котельная №1 «Птичник» с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, 1а	2 688,38	1 886,47
Котельная №2 с. Су- хобузимское, микрорайон Детский	907,85	843,84
Котельная №3 «Аптека» с. Сухобузимское, ул. Ле- нина, 67 а	4 006,05	3 549,12
Котельная №4 «Пожарная часть» с. Сухобузимское, ул. Ленина, 13 а	4 095,91	3 516,54
Котельная №5 п. Бу- зим	962,07	941,92
Котельная №6 «ЦРБ» с. Сухобузимское, ул. Комсомольская	5 696,53	5 377,71
Котельная №8 «База» с. Сухобузимское, северо- восточная пром.зона, стр 2	74,79	48,15
Котельная №9 «ОСК» с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 3	94	94
Котельная №15 «ДРСУ» с. Сухобузимское, ул. Дорожная, 5А	1 584,51	1 395,47
Котельная №16 «Совхоз» с. Сухобузимское, ул. Центральная, 13	1 565,20	1 442,56

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист