

СОГЛАСОВАНО

Глава Атамановского сельсовета

М.В. В.А. Мельников

«__» 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Племзавод Таежный»

«__» 2017 г. А.Н. Губанов



Температурный график

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей котельной отделения № 1 п. Мингуль ООО «Племзавод Таежный» в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный сезон 2017–2018 года

Температура наружного воздуха	T1 (прямой)	T2 (обратный)	примечание
+10	32	27	1. При скорости ветра от 5 до 10 м/с поправочный коэффициент +1,5 2. При скорости ветра от 10 до 15 м/с поправочный коэффициент +2,5 3. При скорости ветра от 15 до 20 м/с поправочный коэффициент +3,5 4. При скорости ветра свыше 20 м/с поправочный коэффициент +5.
+5	38	33	
0	40	36	
-1	41	37	
-2	42	38	
-3	43	39	
-4	44	40	
-5	45	41	
-6	46	41	
-7	47	42	
-8	48	43	
-9	49	44	
-10	50	45	
-11	51	46	
-12	52	47	
-13	53	47	
-14	54	47	
-15	55	48	
-16	56	48	
-17	57	49	
-18	58	50	
-19	59	51	
-20	60	52	
-21	61	53	
-22	62	53	
-23	63	54	
-24	64	55	
-25	65	55	
-26	66	56	
-27	67	56	
-28	68	57	
-29	69	57	
-30	70	58	
-31	71	58	
-32	72	59	
-33	73	60	
-34	74	61	
-35	75	62	

Главный энергетик

С.В. Жалнин