

Утверждаю:



Директор ООО «Авангард»

А.В. Боженков

Температурный график

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей котельной ООО «АВАНГАРД» в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный сезон 2018-2019 гг. (с. Шила).

Температура наружного воздуха	T1 (прямой)	T2(обратный)	Примечание
1	2	3	4
10 до 5	54	44	1. При скорости ветра от 5 до 10 м/с поправочный коэффициент +3 градус
5 до 0	57	46	
-1 до -5	62	52	
-6 до -10	66	54	
-11 до -15	68	52	
-16 до -20	70	52	
-21 до -25	72	54	
-26	73	54	
-27	74	55	
-28	75	56	
-29	76	57	2. При скорости ветра от 10 до 15 м/с поправочный коэффициент +5 градус
-30	77	58	
-31	78	58	
-32	79	59	
-33	80	59	
-34	81	60	
-35	82	61	
-36	83	62	
-37	84	63	
-38	85	63	
-39	86	64	3. При скорости ветра от 15 до 20 м/с поправочный коэффициент +7 градус
-40	87	64	
-41	88	65	
-42	89	65	
-43	90	66	
-44	91	67	
-45	92	67	
-46	93	68	
-47	94	68	
-48	94	69	
-49	95	69	
-50	95	70	

Контроль за температурой теплоносителя в трубопроводах и уличной температуры производится оператором котельной по данным КИП, находящихся в котельной «Исполнителя» и отражается в отчётах о теплоснабжении.